

RR 5/2010

OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego: **BUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW**

W związku z zapytaniem w sprawie ww. postępowania przetargowego poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy w celu weryfikacji przez Zamawiającego parametrów wymienionych w SIWZ rozdział 18 pkt. 2 należy do oferty przetargowej dołączyć wyniki badań laboratoryjnych uprawnionej instytucji, z których by wynikało, że wymienione parametry były przebadane np. wyniki badań na potrzeby rekomendacji Technicznej ITB lub innych uprawnionych do tego instytucji?

Odpowiedź:

Tak, do oferty przetargowej należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych uprawnionej instytucji, z których by wynikało, że wymienione parametry były przebadane np. wyniki badań na potrzeby rekomendacji Technicznej ITB lub innych uprawnionych do tego instytucji?

Pytanie 2.

Jaka ilość gęstości włókien na m² Zamawiający miał na myśli określając spełnienie minimalnych warunków w rozdziale 18 pkt 2b?

Odpowiedź:

Gęstość włókien min. 140 000 włókien /m²

Pytanie 3.

Czy raport z badań laboratoryjnych nawierzchni trawy syntetycznej np. Labosport ma potwierdzać rodzaj i kolor wypełnienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego tj. zielony EPDM z produkcji pierwotnej?

Odpowiedź:

Tak

Z up. Wójta Gminy
Zastępcą Wójta Gminy
Krzysztof Niebora