

RR 5/2010

OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego: **BUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW**

W związku z zapytaniem w sprawie ww. postępowania przetargowego poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o sprecyzowanie, jakich dokumentów żąda Zamawiający na potwierdzenie jakości trawy syntetycznej: czy zgodnie z SIWZ ma to być certyfikat 1 STAR i raport z badań, czy też zgodnie z dokumentacją projektową może to być sam raport z Badań. Proszę również o potwierdzenie, że powierzchnia poliuretanowa ma być wykonana w technologii EPDM o grubości warstw min 7+7. Na rysunkach projektowych występuje nawierzchnia o gr. 13mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem 11, pkt. 4 ppkt. B, SIWZ na potwierdzenie jakości trawy syntetycznej do oferty należy dołączyć - Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

Zgodnie z SIWZ powierzchnia poliuretanowa ma być wykonana w technologii EPDM o grubości warstw min 7+7.

Z up. Wójta Gminy
Zastępcą Wójta Gminy
Krzysztof Niebora