

Stoszowice, dnia 11.08.2010r.

RR/6/2010/P/1/10

OFERENCI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „BUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW”- ogłoszenie w BZP nr 212683-2010 z dnia 06-08-2010r.

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW” ogłoszenie w BZP nr 212683-2010 z dnia 06-08-2010r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Gęstość włókien trawy syntetycznej występuję w ilości tys./ m². Czy Zamawiający miał na myśli określając spełnienie minimalnych warunków w rozdziale 18 pkt 2b ilość włókien w ilości 140 000 /m²?

Odpowiedź:

Tak - ilość włókien w ilości min. 140 000 /m²

Pytanie 2

Czy raport z badań laboratoryjnych nawierzchni trawy syntetycznej np. Labosport ma potwierdzać rodzaj i kolor wypełnienia tj. zielony EPDM z produkcji pierwotnej zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź:


Tak

Pytanie 3

Czy w celu weryfikacji przez Zamawiającego parametrów wymienionych w SIWZ rozdział 18 pkt. 2 należy do oferty przetargowej dołączyć wyniki badań laboratoryjnych uprawnionej instytucji, z których by wynikało, że wymienione parametry były przebadane np. wyniki badań na potrzeby rekomendacji Technicznej ITB lub innych uprawnionych do tego instytucji?

Odpowiedź:

Tak - do oferty przetargowej należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych uprawnionej instytucji, z których by wynikało, że wymienione parametry były przebadane np. wyniki badań na potrzeby rekomendacji Technicznej ITB lub innych uprawnionych do tego instytucji.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski