

Stoszowice, dnia 18.08.2010r.

RR/6/2010/P/2/10

OFERENCI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „BUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW”- ogłoszenie w BZP nr 212683-2010 z dnia 06-08-2010r.

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW ogłoszenie w BZP nr 212683-2010 z dnia 06-08-2010r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Zamawiający preferuje trawę syntetyczną opisując wymagania

25 pkt. zostanie przyznanych Wykonawcy, który zaoferuje trawę syntetyczną spełniającą oprócz zapisów SIWZ również łącznie n/w minimalne warunki:

- a) grubość włókien min. 330 mikronów
- b) gęstość włókien min. 140.000 włókien /m²
- c) ilość włókien w pęczku - min.16
- d) kształt trawy - łukowaty z dodatkowym usztywnieniem przez wtopienie w każde włókno rdzenia stabilizującego,
- e) podkład pod trawę - poliuretan
- f) wypełnienie : EPDM z produkcji pierwotnej kolor zielony (kształt nieregularny) w ilości około 16 kg/m², piasek kwarcowy suszony frakcji 0,3 - 1,0 mm w ilości około 16 kg/m²,
- g) Wykonawca winien dostarczyć próbkę oferowanej trawy wraz z oryginalną metryką producenta w języku polskim określającą w/w właściwości techniczno – użytkowe,

Czy oferent do ww. trawy musi dostarczyć dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale 11 pkt 4 lit. B?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale 11 pkt 4 lit B typowa SIWZ zamieszczona na stronie internetowej www.orlik2012.pl dopuszcza możliwość żądania min. certyfikatu FIFA 2 Star jako potwierdzenia spełnienia przez daną nawierzchnię najwyższych standardów jakości w tym bezpieczeństwa użytkowania. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia do oferowanej nawierzchni certyfikatu FIFA 2 Star?

Odpowiedź:

Oferent może dołączyć do oferty certyfikat FIFA 2 Star dla oferowanej nawierzchni.

3. Oferent wnosi o powtórna analizę zastosowanych kryteriów wyboru ofert i zrezygnowanie z preferowania innych nawierzchni niż przyjętych i obowiązujących w programie „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2010r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski