

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
NIP 887-16-35-220
Regon 890718455



Gmina Stoszowice

Stoszowice, dnia 31.08.2010r.

RR/11/2010/P/1/10

OFERENCI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W
MIEJSCOWOŚCI PRZEDBOROWA - ogłoszenie w BZP nr 224507-2010 z dnia 19-08-2010r.

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZEDBOROWA ogłoszenie w BZP nr 224507-2010 z dnia 19-08-2010r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej, proszę o ostateczne określenie, jaką technologią wykonania nawierzchni poliuretanowej należy przyjąć do wyceny:

- technologię typu natrysk na podbudowie betonowej...
- czy też
- technologię typu EPDM na podbudowie przepuszczalnej...

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć technologię wykonania nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na podbudowie betonowej tak jak to określa projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Krzysztof Niebora



GMINA
FAIR PLAY 2007