

9.3.1. Uskok ściany

- do zachowania fragment uskoku ściany;
- należy usunąć luźne fragmenty cegieł, a pozostałe oczyścić i przespoinować zgodnie z technologią odbudowy sklepienia łukowego opisanego w poz. 5.1.2.d. pt. "Fragmenty murowane na zasadzie oblicowania ścian".



fot. 9.3.2. pomieszczenie nr 0.4

widoczna ściana wewnętrzna w pomieszczeniu latryny nad otworem kloaczny