

9.8.3. Zniszczony fragment ściany przewodu dymowego kominka i sklepienia stropu

- Ścianka czołowa przewodu dymowego kominka na styku ze sklepieniem stropu do odbudowy
- W trakcie odbudowy sklepienia odtworzyć wlot przewodu wentylacyjnego o wymiarach ok. 1,5x1,5 cegły w grubości sklepienia
- Technologię odbudowy ścianki i wlotu przewodu wentylacyjnego pokazano na rys. A25 szczegół "C" oraz opisano w poz. 5.1.2.a pt. " i 5.1.2.d pt. "Fragmenty murowane na zasadzie oblicowania ścian ".

fragment zniszczonego sklepienia do odbudowy
i kanał wentylacyjny do odtworzenia



ścianka czołowa przewodu dymowego na styku ze sklepieniem stropu

fol. 9.8.4. pomieszczenie nr 0.7.1