


9.8.2. Skośny przewód wnęki kominkowej

- Istniejący fragment przewodu dymowego o przekroju około 50x50cm podlega częściowej rozbiórce;
- Należy odtworzyć przewód kominka powyżej 6 warstwy cegieł powyżej nadproża do sklepienia stropowego tj. na wysokości około 2,0 m. Technologię odbudowy ścian opisano w poz. 5.1.2.c. pt. "naprawa konstrukcji ścian, sklepień, łuków".



widok przewodu dymowego kominka

ścianka czołowa przewodu dymowego
kominka grubości 1 cegły (28x14x7)

fot. 9.8.3. pomieszczenie nr 0.7.1