

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I POSTĘPUJĄCE ZNISZCZENIE MURÓW, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIĄZANIE NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYROBÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ RÓWNOWAŻNE I UZGODNIONE Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
6.WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA, KOLORYSTYKI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

Nr	POMIESZCZENIE	pow. m²	PODŁOGA	ŚCIANY
1.2.1	ANTRESOLA	37,4²	blacha ryflowana	cegła
1.2.2	POM. ZAPLECZA	33,77²	deski	cegła
1.2.3	POM. ZAPLECZA	4,7²	deski	cegła
1.2.4	POM. ZAPLECZA	4,7²	deski	cegła
1.2.5	POM. ZAPLECZA	17,8²	deski	cegła
1.2.6	POM. ZAPLECZA	29,8²	deski	cegła
1.2.7	POM. ZAPLECZA	29,5²	deski	cegła
1.3.2	ANTRESOLA	8,83²	blacha ryflowana	cegła
1.3.3	POM.MAG.	2,63²	blacha ryflowana	cegła

Tytuł rys.	RZUT POZIOMU +1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych			
Obiekt/temat	ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH			BIODOM
Adres	TWIERDZA SREBRNA GÓRA - DONJON GMINA STOSZOWICE, WOJ. DONOŚLĄSKIE dz. nr ew. 479, 480, 397			
Faza: PW	Data: 04.2010	Umowa nr: 18/2010		
Projektant/Sprawdzający	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant: inż. Dariusz Ożóg	elektryczna	674/01/DUW		
Sprawdzający: inż. Arkadiusz Adamów	elektryczna	139/DOŚ/07		Nr rys. E2