

Stoszowice, dnia 14-04-2011 r.

RR.271.1.3.1.2011

## Wg rozdzielnika

**Dot.: przetargu na „BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZEDBOROWA - WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ” - ogłoszenie w BZP nr 102157-2011 z dnia 30-03-2011r.**

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. **BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZEDBOROWA - WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ** Zamawiający wyjaśnia:

**Z uwagi na rozbieżność parametrów technicznych nawierzchni określonych w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej , należy brać pod uwagę spełnienie parametrów techniczno-użytkowych nawierzchni określonych w projekcie budowlanym.**

**Pytanie nr 1.** Proszę o sprecyzowanie w kwestii boisk (boiska) do koszykówki ponieważ w opisie „Program funkcjonalno użytkowy (pkt.3) mówi się o dwóch boiskach do koszykówki o wym. 20x14 m natomiast w legendzie do rysunku - szkic sytuacyjny o boisku do koszykówki o wym. 20x36m.

**Ad.1. W legendzie do rysunku - szkic sytuacyjny jest błąd winno być dwa boiska do koszykówki o wym. 20x14.**

**Pytanie nr 2.** Zamawiający w SIWZ i w przedmiarze opisuje wyłączni wyposażenie do koszykówki. Natomiast w projekcie występuje wyposażenie do siatkówki i tenisa. Czy Zamawiający jest w posiadaniu wyposażenia sportowego (zestawy do koszykówki, siatkówki i tenisa) i należy tylko zamontować zestaw do koszykówki?

**Ad.2. Zamawiający jest w posiadaniu wyposażenia sportowego (zestawy do koszykówki, siatkówki i tenisa) i należy tylko zamontować zestawy do koszykówki.**

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający dopuści inne nawierzchnie sportowe wykonane w przyjętej w SIWZ technologii?

**Ad.3.Tak, jednak muszą spełniać wymogi techniczno-użytkowe określone w projekcie budowlanym.**

**Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający w celu weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni wymaga składania wraz z oferta dokumentów n/w:

- raport z badań sporządzony przez laboratorium badające nawierzchnie sportowe....,
- atest PZH,
- karta techniczna,



Gmina Stoszewice

- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona oryginalnie dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- Aprobata techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB,
- deklarację zgodności (dokument odbiorowy),
- badania na zawartość metali ciężkich,
- próbka nawierzchni z metryczką producenta

**Ad.4. Zamawiający w celu weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni wymaga składania wraz z ofertą dokumentów określonych w Rozdziale 11 pkt. 4 SIWZ.**

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Miodora*