

Stoszowice, 24.09.2012r.

Wykonawcy:

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:
Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne:
kulturalno-oświatowe.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące zapytania:

1. poz.60 tynki renowacyjne- zakres robót ujęty w KNR 0-26 701-02 obejmuje gruntowanie i malowanie farbami silikatowymi w związku z czym malowanie i gruntowanie jest liczone dwukrotnie (kolejne pozycje) w związku z powyższym pytanie czy inwestor dopuszcza zastosowanie do wyceny w/w pozycji KNR AT-32 gdzie normy nie obejmują malowania a jedynie tynki renowacyjne?

Odpowiedź:

Należy wycenić ofertę zgodnie z załączonym przedmiarem.

2. poz. 74 analogicznie jak pkt 1.

Odpowiedź:

Należy wycenić ofertę zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. w poz. 35 przedmiaru napisano, że specjalistycznie tynki zewnętrzne wapienne. Prosimy żeby Inwestor dokładnie określił jakie to są tynki.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć w ofercie tynki wapienne – specjalistyczne, zewnętrzne przeznaczone dla m.in. dla obiektów zabytkowych o następujących min. parametrach:

- uziarnienie 0-0,6mm
- współcz. przepuszcz. pary wodnej μ : ok. 10v
- Przyczepność: $\geq 0,08$ N/mm² (obraz w przekroju A, B lub C)
- Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0 N/mm² , CS II
- Reakcja na ogień: A 1
- Absorpcja wody: W 2

WÓJT GMINY
Marek Janikowski