L.P.		1	2	3	4	5	6
NAZWA		OKNO ZEW. ALUMINOWE OZ1.1-1.2	OKNO ZEW. ALUMINOWE OZ2.1-2.2	OKNO ZEW. ALUMINOWE OZ3.1-3.3	OKNO WEWNĘTRZNE ALUM. OW1.1	OKNO POŁACIOWE OP1.1-1.16	KLAPA DYMOWA KP1.1-1.2
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Su	190	100	190	120	94	90
	Ho	130	130	120	70	160	120
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Dlu	-	-	-	-	-	-
	Hlu	-	-	-	-	-	-
KIERUNEK OTWIERANIA		UCHYLNO-ROZWIERALNE	UCHYLNO-ROZWIERALNE	UCHYLNO-ROZWIERALNE	PODNOSZONE	OBROTOWE	UCHYLNA
PARTER		2	2	3	1	*	*
PIĘTRO		-	-	-	-	16	2
RAZEM		2	2	3	1	16	3
OŚCIEŻNICA		SYST. dla stolarki zew. basic(TM 74HI f, YAWAL	SYST. dla stolarki zew. basic(TM 74HI f, YAWAL	SYST. dla stolarki zew. basic(TM 74HI f, YAWAL	SYST. dla stolarki zew. basic(TM 74HI f, YAWAL	SYS. dla stolarki połaciowej FTU f,FAKRO lub równoważnej	SYSTEMOWA
DPS DZIAŁ. / UWAG DODATKOWE / DODATKOWE WYPOSAŻENIE		OKNO DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO ROZWIERNE, OCIEPLANE, ALUMINOWE	OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO ROZWIERNE, OCIEPLANE, ALUMINIOWE	OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO ROZWIERNE, OCIEPLANE, ALUMINIOWE	OKNO PODAWCZE ALUMINIOWE, UKRYTE W ZABUDOWIE ŚCIENKI Z BLOKADĄ OTWARCIA, OBUSTRONNIE PARAPET Z KONGLOMERATU	OKNO POŁACIOWE DREWNIANE FTU f,FAKRO Z MODUŁEM OTWARCIA DOLNEGO	KLAPA DYMOWA Z FUNKCJĄ WYŁĄCZ MOR ULTRA THERM NG/A F,MEROOR, DO DACHÓW NACHYLONYCH DO 105T Z OWIERANIA (0,1%O), STEROWANIE ELEKTRYCZNE
KOLORYSTYKA		ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW
UWAGI OGÓLNE		**WYMIARY:** WIDOK ŚLUSARKI I STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ **WYPOSAŻENIE:** WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ, WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANY UKRYTY OBRYS SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA, ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWZGLĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA, DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. **MATERIAŁY:** WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ, DEDYKOWANEGO SYSTEMU, CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW **INNE:** WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO-ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ					

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA FASADY W ŚLUSARCE ZEW. BEZKLASOWEJ/ szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

DLA CZĘŚCI PRZEZIERNEJ:
AGC 10 mm ESG Stopray Vision–50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 8 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 66.2 VSG Stratobel plus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra–RD65 [%]: 93
q[%]: 26
Rw = 47 (–1, –4)

SZKLENIE DRZWI W FASADACH:
AGC 8 mm ESG Stopray Vision–50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 44.2 VSG Stratobel plus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 44
Lr [%]: 18
Ra–RD65 [%]: 95
q[%]: 27
Rw = 39 (–2, –7)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. i WEW. PPOŻ / system TM 75EI f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI, OGNIOCHRONNYMI EI60/ EI30 WG OT.

– OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74,8 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,8 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,8÷2,0 MM
SZKŁO BEZPIECZNE
OBUSTRONNIE OGNIOCHRONNE
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

– DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74,8 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,8 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,8÷2,0 MM
WYPEŁNIENIA NIEPRZEZIERNE Z PŁYTAMI GKF, GIPSOWO–WŁÓKNOWA "FARMACELL" LUB "PROMATECT H"
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, OKUCIA ANTYPANICZNE

– SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. BEZKLASOWEJ / system TM 74HI f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI WG OPISU TECHCZNEGO.

– OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 83,4 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5÷1,8 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

– DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,2 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5÷2,1 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, OKUCIA ANTYPANICZNE

– SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI WEW. BEZKLASOWEJ / system PBI 50N f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ WG OPISU TECHCZNEGO.

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH OKIEN POŁACIOWYCH / FTU f. FAKRO lub równoważny

– PROFIL OKIENNY Z DREWNA SOSNOWEGO Z PAKIETEM SZKLANYM
– DRZWI: PRZYMYKOWE, 1 LUB 2–SKRZYDŁOWE.

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY/ SŁUPKA : 45 MM,
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 45 MM,
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA: 34 MM (DRZWI OTWIERANE)

WYPEŁNIENIA: NIEPRZEZIERNE – PŁYTAMI GKF, PRZEZIERNE – ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, MATOWEGO.
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA WITRYN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZKLASOWYCH / szklenie na bazie szkła AGC Planibel Clearlite lub równoważnego

AGC 44.2 VSG Stratobel 2x Planibel Clearlite

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 5.5
Lt [%]: 89
Lr [%]: 8
Ra–RD65 [%]: 99
q[%]: 80
Rw = 35 (–1, –3)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH / szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

AGC 8 mm ESG Stopray Vision–50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG plus Top 1.1T on Clearlite pos.4 – 16 mm Argon 90% – 16 EG Pyrobel EI 30 / EW 60

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra–RD65 [%]: 93
q[%]: 26
Rw = 39 (–2, –7)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO TOALET

– SYSTEMOWA ŚCIANKA WG OPISU TECHCZNEGO I ZESTAWIENIA

Uwaga

WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WYSOKOŚCIOWE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE.
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ INNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAPISÓW Z KLAUZULI RÓWNOWAŻNOŚCI OPISU TECHNICZNEGO i TYLKO PO PISEMNYM UZGODNIENIU Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA ORAZ AUTORAMI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z KARTAMI MATERIAŁOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI O WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD SIWZ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MATERIAŁOWYCH LUB ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJE AUTORA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

Inwestor/ Client

GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
tel. (74) 8164510, fax: (74) 818 10 59

Projektant/ Executive Architect

CREOPROJECT Sp. z o.o.
pl. Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, (71) 7181618, fax (71) 7181618

Temat/ Subject

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USŁUGOWEGO - INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
DZIAŁKA NR 570, AM-1, OBRĘB BUDZÓW, GMINA STOSZOWICE. KATEGORIA OBIEKTU XVI, XVII

Architektura Projektował	15/04/DOŚ	
	Bartosz Żmuda	specjalność architektoniczna
Nadzorował	Aleksandra Czerwińska	
Sprawdził	Maciej Łubocki	103/94/UW specjalność architektoniczna

Projekt/ Project: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Data/ Date	10.2020	Skala/Scale 1:10
Przeznaczenie/ Purpose	PROJEKT WYKONAWCZY	

Branża/ Field	Numer rysunku Drawing Number	Rewizja Revision
ARCHITEKTURA	Z1.04	-