

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2025 r. (data wpływu: 14 maja 2025 r.) Gminy Stoszowice, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik- Pan Maciej Zdziabek reprezentujący firmę PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno,

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Srebrna Góra, Budzów, Stoszowice.” Przedsięwzięcie realizowane w gminie Stoszowice: obręb Budzów dz. nr ew.: 107/12, 125, 383/1, 383/3, 383/4, 383/5, 393, 396/3, 396/4, 401/1, 401/6, 402/2, 402/3, 403, 404, 428/1, 428/2, 431/2, 434, 481/2, 450/1, 450/2, 471, 481/1, 485, 486/1, 486/2, 488, 490, 493, 494, 496/4, 498, 500, 504, 506/2, 508/3, 508/4, 511, 512, 517, 519/6, 520/5, 541, 555, 559, 562, 563/1, 563/2, 570, 571/1, 571/2, 610/1, 610/2, 612, 640, 642, 644, 646, 649, 650/2, 661/9, 661/10, 661/11, 669, 670, 671, 673, 680, 682/2, 683, 685, 686, 688/2, 688/3, 688/5, 695, 696, 698, 699/2, 745/3, 751, 770/3, 771, 773, 764, 769, 780, 782, 783/2, 785/8, 787, 788/2, 791, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 809/2, 824, 827, 828, 829, 832, 833/2, 839, 842/1, 1180, 1189, 1190/1, 1190/2, 1194, 1196, 1198, 1199, 1202, 1207, 1238, 1240, 1241; obręb Srebrna Góra dz. nr ew.: 325, 326/2, 330, 340, 341, 344/4, 347, 349, 354, 343/4; obręb Stoszowice dz. nr ew.: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17/2, 21, 25, 28, 30, 36, 47, 51, 52, 53, 73, 80/2, 82, 86/1, 86/2, 87, 89, 99, 100, 101, 107, 113, 114, 116, 117, 118, 123, 168/4, 168/10, 173, 176, 177/1, 179, 181/1, 186, 191, 196, 199, 202, 205/4, 230, 234/3, 242/2, 245/2, 247, 248/1, 265, 276, 278/3, 281/6, 283, 284, 286, 287, 288, 291, 297, 298, 300, 301, 302, 306, 310, 321, 323/3, 328/2, 328/31, 330, 337, 339/3, 339/4, 342/14, 344/2, 349/4, 354/1, 355/1, 355/3, 356, 358/8, 359, 360, 366, 367/1, 640/1, 640/2, 640/3, 641, 642, 643/1, 643/3, 643/4, 644, 645/2, 652, 653, 722/1, 722/14.

II. Określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko:

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, z dala od cieków.
2. Na wypadek ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zaplecze budowy trzeba wyposażyć w sorbenty do ich neutralizacji.

3. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczenia drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
4. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi- przy temperaturach przekraczających 20 °C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
6. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed ich zasypaniem.

UZASADNIENIE

Dnia 14 maja 2025 r. do Wójty Gminy Stoszowice wpłynął wniosek z dnia 12 maja 2025 r. Gminy Stoszowice z siedzibą w Stoszowicach 97, 57-213 Stoszowice w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik- Pan Maciej Zdziabek reprezentujący firmę PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Srebrna Góra, Budzów, Stoszowice.”, gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stoszowice.

Pismem z dnia 09.06.2025 r, znak sprawy RR.6220.4.2025.VS Wójt Gminy Stoszowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej

potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl. skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 78 ust. 4 ustawy OOŚ i nie wydał opinii, uznając że organ nie ma zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Nysie opinią znak VN.ZZŚ.4901.54.2025 z dnia 07.07.2025 r. (data wpływu 10.07.2025 r.) stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo-wodne, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOŚ.4220.292.2025.MTA.3 z dnia 17.07.2025 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłoczonym dla odprowadzenia ścieków z miejscowości Stoszowice, Budzów i Srebrna Góra. Ścieki z posesji odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną i tłoczoną do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a docelowo do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ząbkowice Śląskie. Przewiduje się położenie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości do 17 000 mb oraz rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE o długości do 4000 mb. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 21 km, a przewidywana ilość ścieków odprowadzanych z terenu objętego inwestycją to ok. 330,8 m³/dobę. Orientacyjna powierzchnia zajmowanych nieruchomości dla realizacji przedmiotowej inwestycji stanowić będzie ok. 3 937 m². Projektowana kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana na ww. działkach na terenie gminy Stoszowice w pasach dróg gminnych, wojewódzkich, powiatowych oraz drogach i działkach prywatnych. Najbliższe otoczenie terenu przeznaczonego pod budowę kanalizacji sanitarnej stanowią nieużytki, łąki, trawniki, jak również przydomowe nasadzenia zieleni oraz zabudowa mieszkalna. W sąsiedztwie analizowanego przebiegu kanalizacji zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie będzie obejmować: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 200-250 mm na długości do 17 000 mb i głębokości ok. 1,40-4,0 m poniżej poziomu terenu; kanalizację sanitarną tłoczoną o średnicy 110- 225 mm ułożoną na długości do 4 000 mb na głębokości ok. 1,40 – 4,0 m poniżej poziomu terenu; studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego ø 400, ø 600 mm; studzienki rewizyjne betonowe lub tworzywowe DN 1000 mm oraz przepompownie ścieków sieciowe (do 9 szt.).

Naruszenia i przekształcenia ziemi będą miały charakter odwracalny – tzn. nastąpi przywrócenie jej pierwotnej funkcji. W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewów. W przypadku zbliżeń kanalizacji do w/w zadrzewienia, projektuje się ułożenie kanalizacji metodą bezwykopową przewiertów sterowanych, co wyklucza możliwość uszkodzenia zadrzewień i zakrzewień. Warunki określone w punktach II. 3 – II. 5 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na ewentualne uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji.

Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się naprawy maszyn ani tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Czynności te powinny odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, czyli utwardzonych i uszczelnionych, wyposażonych w odwodnienie z separatorem substancji ropopochodnych. Tankowanie maszyn odbywać będzie się poza miejscem prowadzenia prac. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, będzie posiadał wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do pracy. Potencjalne naprawy sprzętu podczas budowy będą wykonywane poza jej obszarem.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady, które będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom spełniającym wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku materiałów budowlanych oraz zanieczyszczonej ziemi mogą one zostać ponownie wykorzystane, dzięki czemu ograniczona zostanie ilość generowanych odpadów.

Inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2014 r., poz. 112) realizowane będzie w rejonie terenów zamieszkania jednorodzinnego i poziom dopuszczalnego hałasu wynosi 50 Db dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Jednak z uwagi na fakt, że będą miały charakter krótkotrwały, nie będą miały wpływu na środowisko i nie przekroczą dopuszczalnego źródła hałasu. Łączny poziom hałasu w czasie odniesienia 8 godzin wynosi 36,25 Db i jest mniejszy od dopuszczalnego natężenia hałasu. Poza fazą realizacji nie przewiduje się ani emisji do powietrza, ani też emisji hałasu. W związku z powyższym nie zostaną przekroczone dopuszczalne normy hałasu.

Faza budowy kanalizacji sanitarnej, z punktu widzenia ochrony powietrza, wiązać się będzie z emisją nieorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz pyleniem z powierzchni terenu objętych pracami ziemnymi. W trakcie realizacji budowy kanalizacji emisja zanieczyszczeń posiadać będzie charakter czasowy i lokalny i zmieniać się będzie w zależności od miejsca i fazy budowy. Ze względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja ta zniknie od razu wraz z zakończeniem etapu prac budowlanych.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-płatne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody- w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie znajdują się w odległości ok 400 m.

Na etapie realizacji inwestycji do prób szczelności i płukania rurociągów użyta będzie woda z sieci wodociągowej. Woda do celów mycia i spłukiwania toalet będzie dowożona z sieci wodociągowej, a woda do spożycia będzie dostarczana jako butelkowana. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet i wywożone do oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowane firmy. Prace wykonane będą z należytą dbałością o właściwą konserwację i eksploatację sprzętu, środków transportu oraz szybką reakcją na ewentualne wycieki. Pełna szczelność połączeń uzyskana zostanie poprzez łączenie rur za pomocą kielichów i uszczelek gumowych, a elementów betonowych studzienek kanalizacyjnych przez użycie mas uszczelniających. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania kanalizacji na wody podziemne, ze względu na szczelność połączeń, która zostanie potwierdzona przeprowadzonymi próbami szczelności rurociągów oraz kamerowaniem sieci. Woda wodociągowa lub z prób ciśnieniowych będzie użyta podczas czyszczenia m.in. studzienek lub rur z elementów ścieków bytowych. Całość ścieków komunalnych odprowadzona będzie planowaną kanalizacyjną, poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną, do oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich. Nie będą powstawać ścieki przemysłowe ani żadne odpady. Podczas prac ziemnych może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów na czas trwania tych robót, w szczególności wskutek infiltracji w grunt po długotrwałych opadach poprzedzających wykonanie tych prac. Ewentualne odwodnienie wykopów może być prowadzone na dwa sposoby- za pomocą igłofiltrów z pompą odprowadzającą wody z wykopów do istniejących rowów przydrożnych lub drenażu z rur perforowanych ułożonych w dnie wykopu wraz z tymczasowymi studniami betonowymi, skąd woda będzie przepompowywana do istniejących rowów przydrożnych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego plac budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Budzówka o kodzie RW60000312329. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023 poz. 335), JCWP Budzówka została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo- przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, BZT5, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa do 20°C, IO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z dopływu z innej JCWP oraz procesów biochemicznych i fizykochemicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym oraz została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U 2024 poz. 1478 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

W czasie budowy oraz eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej bądź budowlanej. Natomiast w fazie budowy wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami p.poż. i BHP.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znacznych emisji pyłów i gazów do powietrza, uciążliwości akustycznych, zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego oraz powstawania odpadów. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe otoczenia.

Po przeanalizowaniu zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych uwzględniających uzyskane w toku postępowania uzgodnienia i opinie, tutejszy organ uznał, że przyjęte rozwiązanie zapewni ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w tym lokalizację głównie w pasach drogowych i w terenach zabudowanych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, iż: pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. osłonami z desek, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz różnorodność biologiczną.

Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa na bieżąco były zawiadamiane o poszczególnych etapach postępowania w formie publicznych obwieszczeń. Zostały również zawiadomione o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żądań oraz uwag.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania orzeczono jak w sentencji.

Powyższą decyzję podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Stoszowice.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Stoszowice.
2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Zgodnie z art. 72 ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2023 r., poz.1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Zgłoszenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem ww. terminu, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że anulowane są warunki przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1 ustawy ooŚ, jeżeli było wydane.



WÓJT GMINY STOSZOWICE
Katarzyna Ruskowska
Katarzyna Ruskowska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Stoszowice – PRO INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kłodzka 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłoczonym dla odprowadzenia ścieków z miejscowości Stoszewice, Budzów i Srebrna Góra. Ścieki z posesji odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną i tłoczoną do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a docelowo do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ząbkowice Śląskie. Przewiduje się położenie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości do 17 000 mb oraz rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE o długości do 4000 mb. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 21 km, a przewidywana ilość ścieków odprowadzanych z terenu objętego inwestycją to ok. 330,8 m³/dobę. Orientacyjna powierzchnia zajmowanych nieruchomości dla realizacji przedmiotowej inwestycji stanowić będzie ok. 3 937 m². Projektowana kanalizacja sanitarne będzie zlokalizowana w gminie Stoszewice: obręb Budzów dz. nr ew.: 107/12, 125, 383/1, 383/3, 383/4, 383/5, 393, 396/3, 396/4, 401/1, 401/6, 402/2, 402/3, 403, 404, 428/1, 428/2, 431/2, 434, 481/2, 450/1, 450/2, 471, 481/1, 485, 486/1, 486/2, 488, 490, 493, 494, 496/4, 498, 500, 504, 506/2, 508/3, 508/4, 511, 512, 517, 519/6, 520/5, 541, 555, 559, 562, 563/1, 563/2, 570, 571/1, 571/2, 610/1, 610/2, 612, 640, 642, 644, 646, 649, 650/2, 661/9, 661/10, 661/11, 669, 670, 671, 673, 680, 682/2, 683, 685, 686, 688/2, 688/3, 688/5, 695, 696, 698, 699/2, 745/3, 751, 770/3, 771, 773, 764, 769, 780, 782, 783/2, 785/8, 787, 788/2, 791, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 809/2, 824, 827, 828, 829, 832, 833/2, 839, 842/1, 1180, 1189, 1190/1, 1190/2, 1194, 1196, 1198, 1199, 1202, 1207, 1238, 1240, 1241; obręb Srebrna Góra dz. nr ew.: 325, 326/2, 330, 340, 341, 344/4, 347, 349, 354, 343/4; obręb Stoszewice dz. nr ew.: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17/2, 21, 25, 28, 30, 36, 47, 51, 52, 53, 73, 80/2, 82, 86/1, 86/2, 87, 89, 99, 100, 101, 107, 113, 114, 116, 117, 118, 123, 168/4, 168/10, 173, 176, 177/1, 179, 181/1, 186, 191, 196, 199, 202, 205/4, 230, 234/3, 242/2, 245/2, 247, 248/1, 265, 276, 278/3, 281/6, 283, 284, 286, 287, 288, 291, 297, 298, 300, 301, 302, 306, 310, 321, 323/3, 328/2, 328/31, 330, 337, 339/3, 339/4, 342/14, 344/2, 349/4, 354/1, 355/1, 355/3, 356, 358/8, 359, 360, 366, 367/1, 640/1, 640/2, 640/3, 641, 642, 643/1, 643/3, 643/4, 644, 645/2, 652, 653, 722/1, 722/14.

Przedsięwzięcie będzie obejmować: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 200-250 mm na długości do 17 000 mb i głębokości ok. 1,40-4,0 m poniżej poziomu terenu; kanalizację sanitarną tłoczoną o średnicy 110- 225 mm ułożoną na długości do 4 000 mb na głębokości ok. 1,40 – 4,0 m poniżej poziomu terenu; studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego ø 400, ø 600 mm; studzienki rewizyjne betonowe lub tworzywowe DN 1000 mm oraz przepompownie ścieków sieciowe (do 9 szt.).

WÓJT GMINY STOSZEWICE

Katarzyna Ruszkowska