

VN.ZUZ.4220.2.2026.KW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 960 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr VN.ZUZ.4210.381.2025.KW z dnia 18.02.2026r. W w/w decyzji udzielono na rzecz Wodociągów Srebrnogórskich Sp. z o.o., Budzów 178D, 57-215 Srebrna Góra pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód powierzchniowych cieku Kłopotnica w km 1+600 oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 256 obręb 0008 Rudnica, jedn. ewid. 022404_2 Stoszowice, powiat ząbkowicki (022404_2.0008.256), poza obszarem aglomeracji o projektowym obciążeniu 1000 RLM, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanej na dz. nr 256 obręb 0008 Rudnica.

Wnioskodawca z uwagi na błędnie wcześniej przyjętą metodologię obliczeń maksymalnej sekundowej ilości ścieków wnosi o zmianę w/w decyzji w zakresie:

- w pkt I a) w/w decyzji:

- było:

„ w ilości:

- $Q_{max.s} = 0,1216 \text{ m}^3/\text{s}$ ”

- wnioskowana zmiana:

„ w ilości:

- $Q_{max.s} = 0,00056 \text{ m}^3/\text{s}$ ”

Ponadto Wnioskodawca wnosi o zmianę sposobu pobierania ścieków, z uwagi na fakt, iż specyfika małej wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudnica o projektowanym obciążeniu 1000 RLM, gdzie pobór wody jest okresowy i brak jest ciągłego odpływu ścieków w ciągu doby, pobór średnich dobowych próbek jest praktycznie niemożliwy:

- w pkt II.2 b) w/w decyzji:

- było:

„Prowadzić okresowe pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika w zakresie wskaźników, o których mowa w pkt I. niniejszej decyzji. Minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom zapewnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311). Należy prowadzić badania dla ścieków oczyszczonych. Pobór próbek powinien następować na wylocie do odbiornika, tj. do cieku Kłopotnica w km 1+600, dz. nr 256 obręb 0008 Rudnica o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5608279.66; Y: 6405261.90 w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków wprowadzanych do cieku

Kłopotnica, nie może być niższa dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków zaliczanej do grupy oczyszczalni o RLM poniżej 2000 – 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki 2 próbki w następnych latach. Jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku należy pobierać ponownie 4 próbki. Pobór próbek oraz badania ścieków dokonywać powinno akredytowane laboratorium, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (art. 303 ust. 2 ustawy Prawo wodne);”

- wnioskowana zmiana:

„ wniesuje się o możliwość uproszczonego sposobu pobierania ścieków (pobór uśredniony) zamiast pobierania średnich dobowych próbek. Zgodnie z objaśnieniem zamieszczonym pod tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dopuszcza się, w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzeniu ścieków, uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń”.

Pozostałe warunki w/w decyzji, tj. nr VN.ZUZ.4210.381.2025.KW z dnia 18.02.2026r. pozostaną bez zmian.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Stoszowice, tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie, 48-300 przy ul. Ogrodowej 4, oraz sposób zwyczajowo przyjęty w m. Rudnica.

Anna Dyndor

Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie

/podpisano elektronicznie/

Wywieszono miejscowość data

Podpis