

Stoszowice, 14 grudnia 2020 r.

Zamawiający:
Gmina Stoszowice
Stoszowice nr 97
57 - 213 Stoszowice
woj. dolnośląskie
tel. 748164510

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr RR.271.5.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice”

Działając w trybie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami :

1) Pytanie nr 1: *„Czy ściany przed wykonaniem okładziny z żywicy epoksydowej należy pokryć gładzią?”*

Odpowiedź: Ściany przed wykonaniem żywicy epoksydowej przygotować do pokrycia żywicą zgodnie z wytycznymi technologii wybranego Producenta.

2) Pytanie nr 2: *„Do jakiej wysokości należy wykonać okładzinę na ścianach z żywicy epoksydowej w pomieszczeniu warsztatu 0.02?”*

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją - do pełnej wysokości ściany.

3) Pytanie nr 3: *„Czy obudowy GK połączeń dachowych, które będą niewidoczne pod sufitami podwieszonymi na piętrze należy pomalować?”*

Odpowiedź: Obudowy niewidoczne w przestrzeni sufitów podwieszanych nie wymagają malowania.

z up. WÓJTA GMINY

Robert Sarna
SEKRETARZ GMINY