

Stoszowice, 7 grudnia 2020 r.

Zamawiający
Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
woj. dolnośląskie
tel. 748464510

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu RR.271.5.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy – Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice**”, Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

- 1) pyt. nr 1: „Z jakiego materiału należy wykonać rynny i rury spustowe? Występują rozbieżności w opisach.”

Odpowiedź: Rynny i rury spustowe widoczne wykonać z blachy stalowej powlekanej.

Rury spustowe do wysokości ok. 2,0m nad terenem z elementów żeliwnych.

Rynny połączyć z rurami spustowymi za pomocą wpustów, z kołnierzem dopasowanym do wygięcia rynny i dolnym końcem wpuszczonym do rury spustowej na min. 15 cm. W miejscach przejścia rur przez otwór w gzymsie zastosować wpust podwójny

- 2) pyt. nr 2: „Czy dostawa i montaż sprzętu AGD wchodzi w zakres wyceny?”

Odpowiedź: Dostawa i montaż wyposażenia technologii i AGD wchodzi w zakres zadania.

- 3) pyt. nr 3: „Taras na gruncie należy wykończyć płytami betonowymi o wymiarach 120x60x8cm jak wskazuje rysunek detalu nawierzchni tarasu na gruncie, czy płytami z białego betonu architektonicznego według karty kolorów i materiałów?”

Odpowiedź: Taras na gruncie należy wykończyć płytami betonowymi o wymiarach 120x60x8cm. Dopuszcza się wykonanie tarasu z płyt z betonu architektonicznego hydrofobizowanego w masie z zabezpieczeniem powierzchni w systemie WRC3 analogicznym do referencyjnego.

- 4) pyt. nr 4: „Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej białej o wymiarach 22,9x14,9x8cm jak wskazuje rysunek detalu nawierzchni chodnika z kostki betonowej, czy kostką betonową białą 10/10 grubości 6cm według karty kolorów i materiałów?”

Odpowiedź: Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej o wymiarach 22,9x14,9x8cm.

Dopuszcza się zmianę wielkości kostki brukowej na 10x10 pod warunkiem zastosowania kostki z tego samego materiału i tej samej technologii wykonania co nawierzchnia tarasu na gruncie.

z up. WÓJTA GMINY
Robert Sarna
Robert Sarna
SEKRETARZ GMINY