

Stoszowice, 9 grudnia 2020 r.

Zamawiający  
Gmina Stoszowice  
Stoszowice 97  
57-213 Stoszowice  
woj. dolnośląskie  
tel. 748464510

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu RR.271.5.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy – Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice”, Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

- 1) pyt. nr 1: „Czy Zamawiający potwierdza, że ściany fundamentowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne należy pokryć styropianem XPS z obydwu stron jak podano na zestawieniu warstw (rys. A3.00) ?”

Odpowiedź: Potwierdzam. Ściany fundamentowe zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, należy pokryć styropianem XPS z obydwu stron, jak wskazano na zestawieniu warstw.

- 2) pyt. nr 2: „Jaką izolację pionową i poziomą ław fundamentowych należy wycenić? Brak informacji w dokumentacji.”

Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem przegród - izolacja pionowa i pozioma ław fundamentowych w kontynuacji przyjętego systemowego zabezpieczenia ścian i ław fundamentowych. Stosować rozwiązania kompleksowe wybranego producenta.

- 3) pyt. nr 3: „Jakiej klasy bloczki silikatowe należy wycenić dla wymurowania ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych?”

Odpowiedź: Parametry techniczne elementów konstrukcyjnych - zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz

