

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra
tel. (74) 816 45 53 tel. kom. 509 591 311 e-mail: zarzad@forty.pl

L.dz. P.1.2015MK

Srebrna Góra, dnia 09-04-2015

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy : Wykonania izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler - etap II w Twierdzy Srebrna Góra ”.

W związku z zapytaniem, dotyczącym ww. zadania poniżej przekazuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Treść zapytania:

„ Powołując się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.03.2015r. wydaną dla zadania: „ Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler- etap II w Twierdzy Srebrna Góra” proszę o uszczegółowienie pojęć „ certyfikatu szczelności” i „ próby szczelności”) str. 8 cytowanego dokumentu),

W szczególności chodzi o :

1. Podanie dokładnych definicji pojęć.
2. Wskazanie odnośników do źródeł prawnych i pozaprawnych (ustawy, rozporządzenia, normy.
3. Podanie dokładnego opisu normatywnego przeprowadzonej próby szczelności
4. Informację, jaka jednostka jest notyfikowana do wystawienia twz. „ certyfikatów próby szczelności” i jakie normy dana jednostka laboratoryjna powinna spełniać. ”

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis iż, o zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na remoncie, rozbudowie, przebudowie lub wykonywaniu prac konserwatorskich o wartości co najmniej 900 000 zł. brutto każda, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

- min. jednej realizacji przy remoncie masywnych konstrukcji ceglanych, sklepień i luków o wartości min. 300 tys. zł brutto
- min. jednej realizacji polegającej na wykonaniu robót hydroizolacyjnych z wykonaniem

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra
tel. (74) 816 45 53 tel. kom. 509 591 311 e-mail: zarzad@forty.pl

badania próby szczelności z uzyskaniem certyfikatu szczelności w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Warunek związany z realizacją polegającą na wykonaniu robót hydroizolacyjnych z wykonaniem badania próby szczelności z uzyskaniem certyfikatu szczelności w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków spełni wykonawca, który potwierdzi, iż wykonywał takie prace i potwierdzi ten fakt stosowymi poświadczeniami, dowodami.

Dowodami o których mowa powyżej są:

- poświadczenie lub dokument potwierdzający, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Uszczegóławiając: Zamawiający żąda dokumentu który potwierdzi wykonanie zgrzewu podwójnego z kanałem i kontrolą szczelności połączenia metodą ciśnieniową (np. firmy Herz lub inną) zgodnie z technologią robót dla geomembran PEHD. Dokument potwierdzający wykonanie prawidłowego zgrzewu i kontroli jego szczelności połączenia metodą ciśnieniową może potwierdzać wykonanie powyższych prac przez samego Wykonawcę, jeżeli posiada przeszkolonych pracowników (ze stosownym certyfikatem) i sprzęt niezbędny do wykonania zgrzewów podwójnych z kanałem i kontroli szczelności połączenia metodą ciśnieniową, może również przedstawić poświadczenia wykonane na jego zlecenie przez wyspecjalizowaną firmę. Może to być np. protokół potwierdzonej próby szczelności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Nieborá