

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra  
tel. (74) 816 45 53 tel. kom. 509 591 311 e-mail: zarzad@forty.pl

L.dz. P.1.2014MK

Srebrna Góra, dnia 31-03-2014

**Wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy : „Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra – II etap”**

Poniżej przedstawiam zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego :

**Zapytanie :**

1. Z uwagi na charakter zadania oraz zgodnie z przepisami ustawy PZP rozumiemy, że oferent może wprowadzać materiały odpowiednie w miejsce podanych lub typowych dla danej podstawy, kierując się projektem, programem i swą wiedzą . Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Oferent może wprowadzać materiały „odpowiednie w miejsce podanych lub typowych dla danej podstawy” pod warunkiem zgodności z zasadniczymi założeniami projektowymi i po uzyskaniu zgody Projektanta, Konserwatora Zabytków i Inwestora (Inspektora nadzoru) na wprowadzenie „materiałów zamiennych”.

**Zapytanie:**

2. W niektórych katalogach przedmiaru – KNR 19-01, TZKNBC itp. nie występują z zasady niezbędne do użycia materiały i sprzęt. Rozumiemy, że należy je dodać zgodnie z projektem. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Do wykonania robót zgodnie z projektem należy zastosować odpowiednie materiały i sprzęt przewidziane przez Oferenta

**Zapytanie:**

3. Skąd Zamawiający przewiduje pozyskanie kamienia do elewacji? Dostępność kamienia na obiekcie jest już w znacznym stopniu ograniczona. Czy dopuszcza się pozyskanie kamienia nowego z któregoś z lokalnych kamieniołomów?

**Odpowiedź:**

Z uwagi na fakt historycznej budowy murów twierdzy ze „skalnego materiału rodzimego” odbudowa zniszczonych partii murów (elewacji) wykonana być musi z takiego samego materiału. Kamienie do elewacji należy pozyskiwać z osypisk erozyjnych zalegających na dnie fosy otaczającej z zastosowaniem mechanicznego transportu poziomego i pionowego (wyciągów przyściennych wózkowych, wind lub odpowiednich dźwigów montowanych na dnie fosy lub na koronie bastionu) po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Istnieje możliwość zastosowania materiału skalnego pozyskanego z któregoś z lokalnych

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra  
tel. (74) 816 45 53 tel. kom. 509 591 311 e-mail: zarzad@forty.pl

kamieniołomów pod warunkiem zachowania cech tożsamyh z materiałem historycznym i akceptowanego przez Projektanta i Inwestora.

**Zapytanie:**

4. Aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące warunków opisanych w pkt 6.1 ad B SIWZ prosimy o potwierdzenie, że spełni wymogi oferent, który udokumentuje realizację minimum 2 robót budowlanych w zakresie remontu, zabezpieczenia, renowacji obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 900.000 zł. brutto każda oraz minimum jednej roboty budowlanej przy remoncie, odbudowie, przebudowie lub budowie murów, ścian kamiennych w obiektach zabytkowych o wartości min. 300.000 zł. brutto.

**Odpowiedź:**

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum 2 (dwóch) robót budowlanych o wartości co najmniej 900.000zł brutto każda, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówieniem, tzn. roboty budowlane w zakresie remontu, zabezpieczenia, renowacji obiektu zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru itp.), w tym minimum 1 (jednej) roboty budowlanej realizacji przy remoncie, odbudowie, przebudowie lub budowie murów, ścian kamiennych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 300 tys. zł brutto

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

*Krzysztof Niebora*